



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idrocosmotek
WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art. 04900, 0490A, 04902, 04903, 04918, NASTRO SEGNALETICO

DESCRIZIONE

Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di tubi acqua e gas interrati. Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm sopra il tubo (dopo un parziale reinterro). Il Decreto Ministeriale 24/11/1984 prescrive esplicitamente l'impiego di nastri segnalatori nella posa di reti di distribuzione del gas, con pressione di esercizio fino a 5 bar (tubazioni di quarta specie).

Realizzati in polietilene bassa densità in diversi colori per caratterizzare le diverse utenze: acqua, gas, corrente elettrica, telefono, fognature.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nastro è costituito da uno strato di base PE colorato (spessore 80 µm) su cui è stampata la scritta in caratteri neri indelebile, resistente ai prodotti chimici diluiti ed agli agenti atmosferici

Spessore	80 µm
Altezza nastro	12,50 cm e/o altre misure a richiesta
Lunghezza nastro	200 m
Colori	azzurro, giallo, rosso

MODALITA' DI POSA

Posare a 30/50 cm sopra il tubo (dopo un parziale reinterro).

Data compilazione, gennaio 2018